



| D (mm) | h (m) | J (m) | B (m) | b (m) | V (m) |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 150 | 0,10 | 0,50 | 1,10 | 0,10 | 0,030 |
| 200 | 0,15 | 0,50 | 1,15 | 0,15 | 0,048 |
| 250 | 0,20 | 0,50 | 1,20 | 0,20 | 0,070 |
| 300 | 0,25 | 0,50 | 1,25 | 0,25 | 0,093 |
| 350 | 0,30 | 0,50 | 1,30 | 0,30 | 0,120 |
| 400 | 0,35 | 0,50 | 1,35 | 0,35 | 0,148 |

ESTE DESENHO É PARTE INTEGRANTE DO MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES DE OBRA

| N. | DATA | DESENHISTA | VERIFICAÇÃO | VISTO | DESCRIÇÃO |
|----|----------|------------|-------------|-------|---------------|
| 01 | 20/04/12 | ANGELASB | CLAUDIAFS | | REVISÃO GERAL |



SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OBRAS
GERENCIA DE PROJETOS E SANEAMENTO

| | DATA | NOME | VISTO | FOLHA | - | D P O |
|------------|--------------------------|--------|-------|----------|-----------|---------------------|
| PROJETO | | | | ESCALA | s/e | |
| DESENHO | 04/98 | ANGELA | | PROC. N. | - | ARQUIVO |
| TOPOGRAFIA | | | | REVISÃO | 1 | |
| ASSUNTO | CAPS E PLUGS | | | | ANEXO V D | DES. N. DET 0005 |
| LOCAL | MUNICIPIO DE SANTO ANDRE | | | | | |