



POÇO DE VISITA(PV) EM ANÉIS DE CONCRETO




Corte AA



Planta - Interligação no Fundo do Poço


POÇO DE VISITA(PV) COM TUBO DE QUEDA




Corte AA

DIMENSÕES PARA ANÉIS DE CONCRETO (dimensões em mm)


Poço de Visita (PV)




Poço de Inspeção (PI)



POÇO DE INSPEÇÃO(PI) EM ANÉIS DE CONCRETO



Corte CC



Planta - Interligação no Fundo do Poço

- NOTAS:
1. PARA PV COM PROFUNDIDADE INFERIOR À 2.00m NÃO EXECUTAR A CHAMINÉ.
 2. CHAMINÉ COM ALTURA INFERIOR À 0.50m EXECUTAR EM ALVENARIA.
 3. DIMENSÃO VARIÁVEL, E DEVE SER SUFICIENTE PARA COBRIR O MAIOR TUBO E TAMBÉM ACERTAR A ALTURA DO PV.
 4. RECOBRIMENTO MÍNIMO DAS ARMADURAS = 3cm.
 5. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO.

REVISÕES					
N.	DATA	DESENHISTA	VERIFICAÇÃO	VISTO	DESCRIÇÃO
1	25/01/18	CLAUDIA F S	ENG. ALEXANDRE		INCLUIDA INFORMAÇÃO NA LAJE DE FUNDO
2	03/04/18	DANIEL PA	ENG. ALEXANDRE		AJUSTE DE ESCALA E REVISÃO GERAL
3	15/08/18	DANIEL PA	ENG. ALEXANDRE		INCLUIDA INFORMAÇÕES P/ EXECUÇÃO DA BASE DO POÇO
DESENHOS DE REFERÊNCIA					
DESENHO	DATA	REV.	FORMATO	DESCRIÇÃO	
DA-1538	11/01/01	1	A4	MODELO DE POÇO DE VISITA E INSPEÇÃO EM ANÉIS DE CONCRETO	



SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OBRAS
GERÊNCIA DE PROJETOS E SANEAMENTO

PROJETO	DATA	NOME	R. E.	VISTO	PROC. N.	
DESENHO	03/2017	DANIEL PA	8427		ESCALA	1:25
ENCARREGADO	03/2017	CLAUDIA F S	4182		ARQUIVO	-
VALIDAÇÃO	03/2017	ENG. FERNANDO	7267		REVISÃO	3
ASSUNTO	MODELO DE PV E PI EM ANÉIS DE CONCRETO					Nº FOLHA 1/1
LOCAL	SEMASA					Nº PROJETO DET 0032

A3-EXTENDIDA